



Contract beheerd door : **Zetel VILVOORDE**

Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan / B-1800 Vilvoorde

Tél. : +32(0)2 674 57 11 - Fax : +32(0)2 674 59 59 - E-Mail : brussels@aib-vincotte.be

Contactpersoon : de h. COOMANS R. / 10462468-7

• **Onze gegevens**

Verslag nr. : VIL/35/10462468/NL/005

Contractref. : 23373/1/000003EO

• **Uw gegevens**

Ref. : de h. R. VAN RIETH

TRYGES N.V.

T.a.v. de h. R. VAN RIETH

BIJKHOEVELAAN 9

2110 WIJNEGEM

• **Interventiegegevens**

Plaats : uw en onze kantoren

Datum : 23/09/2004

Uitgevoerd door : de h. COOMANS RONALD / 2349

PROTOTYPEKEURING OLIE - WATER DETECTIESYSTEEM

Indeling van het verslag

1. Basis van het onderzoek
2. Besluit
3. Algemene gegevens van het product
4. Principe
5. Voorgelegde attesten
6. Uitgevoerde controles
7. Opmerkingen
8. Inbreuken

1. Basis van het onderzoek

- VLAREM II - Hfdst 5.17.
- Besluit Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Benzinestations 21/01/1999
- Besluit van de Waalse Regering - Benzinestations art. 681 bis van ARAB

2. Besluit

Dit olie-waterdetectiesysteem voldoet aan de voorwaarden vermeld in "basis van het onderzoek", indien geplaatst en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant, invoerder en rekening houdend met de opmerkingen hierna vermeld.

De erkende milieudeskundige 99/H032
G. HAEZEBROUCK
Technical Manager

De erkende milieudeskundige 99/H031
R. COOMANS
Sr Technical Manager

Datum : 15/12/2004

Aantal blz. : 2

Bijlage(n) : -

Distributie : or. 1
cc.



3. Algemene gegevens van het product

Constructeur : FAFNIR GmbH, Bahrenfelder Strasse, 19 - D - 22765 HAMBURG
Invoerder : TRYGES - Bijkhoevelaan 9 - 2110 WIJNEGEM

Capacitieve sonde : SEPARIX-CL

4. Principe

De sonde heeft in water een bepaalde capaciteit.

Bij het overschrijden van een bepaalde laagdikte olie (40 mm) verandert de capaciteit.

Deze capaciteitsverandering wordt gedetecteerd door een meetomvormer dewelke een alarm in werking stelt.

5. Voorgelegde attesten

- TUV 03 ATEX 2368 X
- TUV 03 ATEX 2369
- Montagehandleiding
- Gebruikshandleiding
- ISO 9001 certificaat FAFNIR HAMBURG

6. Uitgevoerde controles

- Beoordeling voorgelegd dossier (installatie- en gebruiksvoorschriften, gebruikte materialen, risico-analyse, certificaten).
- Praktische proeven.
- Wijze van periodieke keuring.
- Beoordeling van kwaliteitsniveau bij de fabricant als ook de borging ervan.

7. Opmerkingen

- Enkel olie-waterdetectiesystemen gebouwd volgens het prototype, vallen onder dit certificaat.
- Eventuele beperkingen in de Ex-certificaten dienen gerespecteerd te worden.
- De voorschriften van het A.R.E.I. dienen gerespecteerd te worden.

8. Inbreuken

Geen.